



7011.1.50.2022.ECH

Brześć Kujawski, dnia 19.05.2022

**Gmina Brześć Kujawski**  
Plac Władysława Łokietka 1  
87-880 Brześć Kujawski

**Dotyczy: aktualizacja warunków technicznych podłączenia wodno – kanalizacyjnego dla działki nr 182/2 położonej w miejscowości Brześć Kujawski .**

Wyrażam zgodę na:

**1. Doprowadzenie wody do w/w działki poprzez:**

- włączenie się do sieć wodociągową DN 200 mm, poprzez nawiertkę 80 /50 mm wraz z obudową i skrzynką na sieci, zamontować zasuwę w granicach nieruchomości
- przyłączy wykonać z węża PE  $\varnothing$  32mm wprowadzając je do studzienki wodomierzowej lub wydzielonego pomieszczenia w budynku. Zakończyć przyłączy wodomierzem  $\varnothing$ 20mm wraz z zaworami odcinającymi grzybkowymi za i przed oraz z zaworem antyskażeniowym za wodomierzem.

**2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych spełniających wymogi ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006 (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)**

- odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej poprzez przykanalik, który należy doprowadzić do granicy w/w nieruchomości i zakończyć studzienką rewizyjną 315/160.
- przyłączy jak i przykanalik projektować z rur PVC  $\varnothing$ 160mm, ze spadkiem jednolitym wynoszącym od 1,5 do 15%.

**3. Odprowadzanie wód opadowych (drenażowych) spełniających wymogi załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.07.2006 (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)**

- zagospodarować na terenie działki zabezpieczając nieruchomości sąsiednie przed zalaniem

Jednocześnie podajemy, iż:

- armatura jak i materiały użyte do budowy sieci lub przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych winne posiadać opinię Państwowego Zakładu Higieny, stwierdzającą, że nie pogarszają jakości wody, odpowiadać Polskim Normom lub posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu wyrobu do stosowania.
- Ustalone warunki techniczne wodno-kanalizacyjne nie rodzą na rzecz wnioskodawcy praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali prawa do terenu lub zgody osób trzecich na wykonanie i włączenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, nie przysługuje w stosunku do Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim roszczenie, o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Projekt techniczny powinien zawierać:

- niniejsze warunki techniczne,
- zgodę osób trzecich w przypadku prowadzenia urządzeń wod.-kan. po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- opis techniczny,
- plan sytuacyjny w skali 1: 500, lub 1: 1000 (opracowany przez służby geodezyjne dla celów projektowych) z naniesieniem projektowanego przyłączenia,
- przekrój podłużny podłączenia w skali 1:100 lub 1:500 z uwidocznieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych,
- rysunki miejsca montażu wodomierza (rzut i przekrój),
- oświadczenie o służebności przesyłu.

Okres ważności warunków technicznych – 2 lata od daty wydania.

**Fakt rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim.**

Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu przez Zakład Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim , Aleja Władysława Łokietka 1,

Inwestor uzyska zgodę właściciela drogi na ewentualne umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Do odbioru robót dołączyć:

- inwentaryzację powykonawczą,
- badanie wody,
- oświadczenie wykonawcy robót.

**SPECJALISTA**  
**ds. wodno-kanalizacyjnych**  
*mgr inż. Ernestyna Chojnacka*

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa