

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej na obszarze gminy Brześć Kujawski.

Numer referencyjny: BI.II.271.15.2026.NŻ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ dla części 2 zamówienia:

Pytanie nr 1

Prosimy o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych przez nawierzchnie bądź uzupełnienie opisu technicznego o grubości poszczególnych warstw.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Przekroje konstrukcyjne znajdują się w projekcie na rysunku PAB-01 i są na nich zaznaczone wszystkie grubości warstw. W załączeniu PAB-01, w którym zmienione zostały obrzeża z płyt granitowych na płyty betonowe.

Pytanie nr 2

Prosimy o określenie jaki materiał należy przyjąć jako obramowanie nawierzchni z płyt - obrzeże granitowe (zgodnie z projektem) czy betonowe (zgodnie z przedmiarem)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy przyjąć obrzeża betonowe, taki typ został określony w kosztorysie. Wzmianka o obrzeżach granitowych to omyłka pisarska, która nie została zmieniona na dalszych etapach projektu.


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

