

**BI.II.271.42.2023.KO**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Urządzenie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój.

Numer referencyjny: BI.II.271.42.2023.KO

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") z dnia 13-10-2023 r. i 16-10-2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw wykonane z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo ? Zmiana ta wynika z różnych rozwiązań technologicznych dostawców, a takie rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Dodatkowo urządzenia wykonane ze stali są bardziej trwałe i lepsze pod względem estetycznym w późniejszych latach.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenia wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Konstrukcja wszystkich urządzeń: podesty/platformy, dachy, podejścia, osłon wykonania z drewna akacjowego lub równoważne o średnicy od 18 cm do 20 cm, bez ostrych krawędzi, odporne na działanie warunków atmosferycznych.

## **Pytanie nr 2**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy nawierzchnia bezpieczna z piasku ma zostać oddzielona obrzeżem? Jeżeli tak to jakim? Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie wymagań nawierzchni placu zabaw przy urządzeniach placu zabaw, w których wysokość upadku przekracza 1m, gdzie wykonana zostanie nawierzchnia z piasku.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**


Nawierzchnia bezpieczna z piasku ma nie być oddzielona obrzeżem. Nawierzchnia z piasku ma zostać wykonana wyłącznie pod urządzeniem huśtawki potrójnej na powierzchni do 45 m<sup>2</sup>. Przy pozostałych urządzeniach ma pozostać nawierzchnia istniejąca.

## **Pytanie nr 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesłanie zwymiarowanego rysunku przebiegu ogrodzenia.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

W załączeniu Zamawiający przekazuje poglądowy zwymiarowany rysunek przebiegu ogrodzenia.

  
Z up. BURMISTRZA  
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO  
mgr Damian Cieliniak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik:

1. Rysunek poglądowy.pdf