

**BI.II.271.43.2023.KO**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy  
Brześć Kujawski.

Numer referencyjny: BI.II.271.43.2023.KO

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 30-10-2023 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Dla części 1:

#### Pytanie nr 1

W związku z informacją umieszczoną w dniu dzisiejszym przez Zamawiającego, że oferent ma przewidzieć wykonanie kanału odprowadzającego wody deszczowe do jeziora Cmęntowo, prosze o zamieszczenie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na wykonanie przedmiotowego kanału. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych art.103 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą wyżej wymienionych dokumentów.

W związku za zmianą zakresu zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 06.11.2023

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający uprzejmie informuję, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Ponadto w załączeniu przekazuję dokumentację projektową na wykonanie kanału odprowadzającego wody deszczowe.

### **Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że na trasie kanalizacji pod drogami należy dokonać całkowitej wymiany gruntu, w terenach zielonych do zsyпки można używać gruntu rodzimego zgodnie z opisem w PB branża sanitarna. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o ilości gruntu podlegającego wymianie - opublikowany przedmiar nie uwzględnia wymiany gruntu.

### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania informuje, że w zadaniu należy wykonać podłoże pod kanały rurowe oraz obsypkę rurociągów z materiałów sypkich o grubości 25 cm określone w przedmiarze robót.

Te pozycje należy skalkulować na etapie składania oferty. W ramach prowadzonych robót odtworzeniowych należy wykorzystać grunt rodzimy. Zamawiający wskazuje, że w pasie drogowym należy odtworzyć utwardzenie drogi materiałem istniejącym. W terenach zielonych należy wykonać odtworzenie również gruntem rodzimym.

W załączeniu:

- dokumentacja projektowa

  
Z up. BURMISTRZA  
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO  
mgr Damian Chetminiak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA