

BI.II.271.47.2023.KO

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Brześciu Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Numer referencyjny: BI.II.271.47.2023.KO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") z dnia 24-11-2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę materiału do wykonania izolacji posadzki na gruncie z membrany EPDM na inny materiał budowlany dedykowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych (np. folia PE). Wskazany materiał (membrana EPDM) ma zastosowanie do wykonywania izolacji głównie dachów płaskich oraz do izolacji dna zbiorników wodnych. Dodatkowo jego cena znacznie przewyższa cenę wykonania standardowej izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału przeciwwilgociowego.

**Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO**
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA