

BI.II.271.14.2024.KO

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Brześć Kujawski - III Etap.

Numer referencyjny: BI.II.271.14.2024.KO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 29-04-2024 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na falowniki z napięciem startowym DC 250V? Czy Zamawiający wyraża zgodę na falowniki z MPPT Zakres pracy 200V~850V?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na falowniki z napięciem startowym DC 250 V. Zamawiający wyraża zgodę na falowniki z zakresem pracy MPPT 200 V ~ 850 V.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA