

BI.II.271.18.2024.KO

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim.

Numer referencyjny: BI.II.271.18.2024.KO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 09-07-2024 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W SWZ mowa jest o budowie wraz z zadaszeniem, PFU i Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego natomiast precyzuje OPZ jako budowę przyszkolnej hali sportowej. Prosimy o jednoznaczną informację co jest przedmiotem zamówienia.

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający informuję, iż przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej o konstrukcji metalowej o wymiarach wewnętrznych 18 mx 40 m z dachem łukowym o konstrukcji metalowej, boisko wielofunkcyjne o wymiarach wewnętrznych 18 m x 30 m, zaplecze socjalno-techniczne o wymiarach min. 12 m x 9 m (na stropie zaplecza zlokalizować trybuny). Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami rozporządzeń zawartych w PFU. W projekcie budowlanym należy

uwzględnić malowanie linii pola gry dla poszczególnych dyscyplin sportu m.in.: koszykówka, siatkówka, piłka halowa, tenis ziemny (pojedynczy i podwójny), babington.

Pytanie nr 2

Czy sala sportowa ma być obiektem całorocznym i spełniać wymogi w zakresie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

Stanowisko Zamawiającego:

Sala sportowa ma być obiektem całorocznym i spełniać wymogi w zakresie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie szkicu układu budynku celem wskazania możliwości spełnienia wymagań wskazanych w programie użytkowym ?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w posiadaniu szkicu układu budynku, natomiast wszystkie pomieszczenia socjalno-gospodarcze mają zostać zlokalizowane w bryle hali sportowej.

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w zakresie wykończenia poszczególnych pomieszczeń w zakresie: budowlanym, instalacyjnym, branży sanitarnej, elektrycznej i słaboprądowej.?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach mokrych należy zaprojektować płytki ceramiczne do wysokości 2 m, w pomieszczeniach szatni i pomieszczeniach trenera powierzchnia zmywalna do wysokości 2 m. W ww. pomieszczeniach należy zaprojektować sufity kasetonowe. Ponadto oświetlenie, oświetlenie awaryjne i

ewakuacyjne zaprojektować zgodnie z normami obowiązującymi dotyczącymi danych pomieszczeń. Dokumentacja projektowa ma obejmować włączenie do istniejącej sieci gazowej. Sanitariaty dostosować do ilości 40 osób trenujących w jednym czasie oraz dla min. 50 osób przebywających na trybunach. Projekt należy wykonać w technologii o konstrukcji metalowej z łukowym dachem o konstrukcji stalowej. Hala będzie użytkowana całorocznie.

Zamawiający wymaga w dokumentacji wprowadzenia instalacji internetowej i monitoringu. Ponadto w dokumentacji uwzględnić kosze główne najazdowe z regulowaną wysokością, kosze boczne z regulowaną wysokością, należy również uwzględnić demontowalne słupki do siatkówki i tenisa ziemnego, na ścianach „pełnych” przewidzieć drabinki gimnastyczne.

Pytanie nr 5

Czy Salę należy wyposażyć w tablicę wyników wraz z dodatkowym osprzętem? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.

Stanowisko Zamawiającego:

Salę należy wyposażyć w tablicę wyników o parametrach:

Tablica uniwersalna przeznaczona m.in. do obsługi koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i innych:

- Wymiary: 230 x 120 x 6 cm;
- Wielkość wyświetlaczy: 25, 20 cm;
- Sterowanie przewodowe z pulpitu;
- Dobra czytelność z każdego punktu hali;

Funkcje sportowe:

- Wyświetlanie czasu gry w trybie START - STOP;
- Czasy 5,10,20,30 min. wybierane z klawiatury / narastająco lub malejąco /;
- Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min./;

- Wyświetlanie trzycyfrowego wyniku;
- Wyświetlanie części gry;
- Optyczna sygnalizacja zagrywki;
- Sygnalizacja wykorzystanych czasów technicznych;
- Wynik w setach;
- Ilość przewinień drużyny;
- Dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa z pulpitu.

Ponadto obiekt należy wyposażyć w:

- ławki gimnastyczne o długości 2,5 m – 10 szt.;
- piłki koszkowe: rozmiar 5 – 10 szt.; rozmiar 7 – 10 szt.;
- piłki do siatkówki – 20 szt.;
- rakiety tenisowe – 40 szt.;
- piłeczki tenisowe min. 100 szt.;
- materace gimnastyczne 200 cm x 120 cm x 10 cm;
- krzesło sędziowskie do tenisa ziemne – 1 szt.;
- strzelnica laserowa na min. 4 stanowiska.

Pytanie nr 6

Prosimy o wymogi Zamawiającego w zakresie wentylacji poszczególnych pomieszczeń szatni, które pomieszczenia wentylowane mają być grawitacyjnie a które mechanicznie?

Stanowisko Zamawiającego:

We wszystkich pomieszczeniach hali sportowej należy uwzględnić wentylację mechaniczną.

Pytanie nr 7

Czy sala ma być ogrzewana jeśli tak to jakim systemem?

Stanowisko Zamawiającego:

Ogrzewanie hali z istniejącego przyłącza (warunki włączenia uzyskać z Zakładu Usług Komunalnych w Brześciu Kujawskim).

Pytanie nr 8

Czy sala ma być wentylowana mechanicznie ?

Stanowisko Zamawiającego:

Sala ma być wentylowana mechanicznie.

Pytanie nr 9

Prosimy o precyzyjne określenie wymagań co do boiska wielofunkcyjnego w zakresie warstw podbudowy, rodzaju podłogi sportowej i jej podstawowych parametrów?

Stanowisko Zamawiającego:

Podłoga sportowa o nawierzchni poliuretanowej z podbudową według technologii wykonania producenta. Dostosować podłogę sportową do takich dyscyplin sportowych jak: m.in. koszykówka, siatkówka, piłka halowa, tenis ziemny, babington.

Pytanie nr 10

1Na planie lokalizacyjnym wskazana jest jedynie hala - czy zaplecze opisane w punkcie 1,2 PFU ma zawierać się w kubaturze hali?

Stanowisko Zamawiającego:

Zaplecze opisane w pkt 1,2 PFU ma zawierać się w kubaturze hali.

Pytanie nr 11

Na jaką ilość osób należy zaprojektować trybuny?

Stanowisko Zamawiającego:

Trybuny zaprojektować min. 50 osób przebywających.

Pytanie nr 12

Na jaką ilość osób należy przywidzieć szatnie?

Stanowisko Zamawiającego:

Szatnie przewidzieć na 40 osób.

Pytanie nr 13

Czy dla trenerów ma być przygotowany oddzielny blok sanitarny z przebieralnią i umywalnią z natryskiem?

Stanowisko Zamawiającego:

Dla trenerów należy uwzględnić pomieszczenie dla trenera wraz z toaletą i umywalką.

Pytanie nr 14

W punkcie 1.2 PFU wskazano wykonanie projektu w lekkiej konstrukcji z zadaszaniem łukowym, na wizualizacji wskazane są rozwiązania z drewna klejonego - jaki rodzaj konstrukcji ma być docelowo przyjęty do realizacji zadania ?

Stanowisko Zamawiającego:

Wizualizację mają charakter pogładowy. Dla realizacji zamówienia należy zaprojektować konstrukcję metalową.

Pytanie nr 15

W przypadku lekkiej konstrukcji czy podjęto próbę analizy konieczności zabezpieczeń przeciwpożarowych dla takiej konstrukcji?

Stanowisko Zamawiającego:

Przedmiotowe zagadnienie należy przeanalizować na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Pytanie nr 16

Czy określono minimalny zakres zagospodarowania terenu, który będzie wymagany do realizacji zadania?

Stanowisko Zamawiającego:

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić zagospodarowanie wokół obiektu zgodnie z załącznikiem graficznym (w załączeniu załącznik).

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający ma tabelaryczne zestawienie urządzeń małej architektury - ilości i minimalne parametry jakie ma spełniać?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wymaga małej architektury w postaci: 8 ławek oraz 4 koszy na śmieci. Ponadto Zamawiający wymaga 3 stojaki na min. 5 rowerów, tablica informacyjna z regulaminem użytkowania. Mała architektura ma nawiązywać do małej architektury wokół szkoły.

Pytanie nr 18

Jakiego typu nasadzenia przewiduje Zamawiający w realizacji zadania - ilości i gatunki?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania zieleni w obrębie planowanego do zagospodarowania terenu nawiązującej do istniejących wokół szkoły gatunków roślin, w tym 4 szt. drzew w donicach.

Pytanie nr 19

Na planie wskazano 2 donice z nasadzeniami - jakiego typu mają być donice i jakie nasadzenia mają tam się znajdować?

Stanowisko Zamawiającego:

Zmawiający wymaga 4 szt. drzew w donicach nawiązujących do terenu zielonego wokół szkoły.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chętyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

W załączeniu:

- poglądowy załącznik graficzny