

BI.II.271.19.2024.KO

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej
w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

Numer referencyjny: BI.II.271.19.2024.KO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 26-07-2024 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w związku z rozbudową SUW planuje przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji w SUW w Brześciu Kujawskim z PCV na PE gdyż istniejąca instalacja z PCV ma przecieki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji na SUW w Brześciu Kujawskim na PE.

Pytanie nr 2

Obecny system sterowania SUW w Brześciu Kujawskim jest oparty na pneumatycznych zaworach membranowych produkcji USA, które obecnie nie są stosowane w kraju. Czy nowa instalacja na dobudowanych filtrach ma być oparta o przepustnice

pneumatyczne? Czy automatyka po rozbudowie ma dotyczyć części rozbudowanej czy całej technologii (nowej i starej)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Automatyka po rozbudowie ma dotyczyć całej technologii.

Pytanie nr 3

Czy nowo budowany zbiornik retencyjny V300m³ może być konstrukcji żelbetowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zbiornik retencyjny wykonany z konstrukcji żelbetonowej.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający planuje wymianę żwirków – materiału filtracyjnego w istniejących filtrach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż złoża w istniejących filtrach należy wymienić.

Pytanie nr 5

Proszę o uszczegółowienie parametrów – wymiarów garażu przewidzianego do remontu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Drzwi garażowe: 3 otwory pozostają w niezmiennych wymiarach czyli ok. 3,8m x 3,8m. Natomiast jeden otwór ma być powiększony do wymiarów 4m x 4m.

Pytanie nr 6

Czy wewnętrzna instalacja technologiczna na SUW w m. Machnacz może być wykonana z PE jak w SUW w Brześciu Kujawskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Instalacja technologiczna w SUW Machnacz, winna być wykonana z rur PE.

Pytanie nr 7

Dzień dobry, w ślad za udzieloną odpowiedzią zmieniającą zapisy SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu w dniu 26.07.2024r. umożliwiającą Wykonawcy wystartowanie w niniejszym postępowaniu przetargowym wnosimy o zmianę terminu składania ofert z 31.07.2024r. do dnia 07.08.2024r. Zgodnie z art. 271 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 (zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu), jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach. Przepis art. 271 ust. 3 ustawy Pzp ma szczególne znaczenie, ponieważ nakłada na zamawiającego obowiązek przedłużania terminu składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli zmiany treści ogłoszenia, które są konsekwencją zmiany treści SWZ, są istotne, m. in. dotyczące kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Celem art. 271 ust. 3 ustawy Pzp jest zagwarantowanie wykonawcom czasu niezbędnego dla przygotowanie lub wprowadzenia zmian w ofertach, w przypadku dokonania przez zamawiającego istotnych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, które są konsekwencją zmiany treści SWZ. W wyroku z dnia 19 lipca 2016 r., IV SA/GI 989/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że zmiana sposobu opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od tego, czy polega na „zaostreniu” czy też „złagodzeniu” wymagań formułowanych pod adresem wykonawców. Nawet z pozoru drobna modyfikacja w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, choćby polegała na zmianie jednego słowa lub doprecyzowaniu określeń użytych w treści wymogów postawionych wykonawcom, jest z definicji zmianą istotną i rodzi obowiązek przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Do potraktowania zmiany ogłoszenia jako istotnej wystarczające jest, że dokonana modyfikacja w sposób choćby pośredni ma związek z postawionymi warunkami np. doprecyzowuje ona sposób oceny spełniania warunku. Na podstawie ogłoszenia potencjalni wykonawcy podejmują decyzję o udziale w postępowaniu. Późniejsza, czyli po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, modyfikacja SIWZ, wpływająca na

konieczność zmiany ogłoszenia, mogłaby spowodować, że przedmiotowym postępowaniem byłaby zainteresowana inna grupa wykonawców. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składnia ofert.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie ilości hydrantów podlegających wymianie na sieci wodociągowej (PFU p-kt 1.8 i 1.9

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ilość hydrantów do wykonania: do 250 sztuk.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA